

Załącznik Nr 3 do umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji

Nr...../..... z dnia

Odbiorca:.....

Adres:.....

Nazwa obiektu.....
(dla którego zamówiono energię)

Adres:.....

INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY RUCHOWEJ

Obiekt nr T-.....

Adres obiektu:

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Instrukcja określa zasady współpracy i wzajemne obowiązki stron w trakcie prowadzenia ruchu stacji transformatorowej pomiędzy OSDn a Odbiorcą.

1.2. Sprawy dotyczące eksploatacji stacji obejmują inne instrukcje.

1.3. Przestrzeganie instrukcji.

Do przestrzegania instrukcji zobowiązani są:

Personel kierownictwa i dozoru OSDn i Odbiorcy.

Pracownicy obsługujący oraz konserwujący stację.

2. Charakterystyka stacji.

2.1. Stacja transformatorowa typu jest stacją abonencką przelotową / końcową, bez stałej obsługi / ze stałą obsługą*).

2.2 Stacja transformatorowa jest zasilana:

.....
.....
.....
.....

(opis linii: rodzaj, numer, kierunek)

Schemat zasilania przedstawiono na rysunku - załącznik nr 3.1.

3. Granice stron.

3.1. Nazwa miejsca dostawy energii:

.....
.....

3.2. Granica własności:

.....
.....

3.3. Granicą ruchową jest:

.....
.....

*) niepotrzebne skreślić

3.4. Granicą eksploatacji układu pomiarowo - rozliczeniowego jest:

.....
.....

4. Gospodarka kluczami.

4.1. Osobne drzwi do rozdzielni....., zamknięte na zamek OSDn.

4.2. Na typowe kłódki energetyczne lub dwie kłódki (energetyczna i Odbiorcy) zamknięte są:

.....
.....
.....

4.2. Pozostałe pomieszczenia (elementy stacji) zamknięte są na zamki Odbiorcy.

4.3. Klucze odbiorcy znajdują się:

4.4. Na żądanie uprawnionego przedstawiciela OSDn musi być umożliwiony dostęp do wszystkich elementów (pomieszczeń) stacji.

4.5. Niedopuszczenie do urządzeń elektroenergetycznych będących własnością i w eksploatacji OSDn może spowodować wstrzymanie dopływu energii elektrycznej.

5. Łączność między stronami.

Łączność między stronami zapewniona jest poprzez sieć telefoniczną a aktualny wykaz numerów telefonów stanowią załączniki do niniejszej instrukcji

5.1. OSDn – załącznik nr 3.2.

5.2. Odbiorca- załącznik nr 3.3.

6. Prowadzenie ruchu stacji

.....
.....
.....
.....

6.1. Brygada pogotowia energetycznego wykonuje manipulacje łączeniowe na:

.....
.....

(opis miejsca dokonywania manipulacji)

6.2. Uprawniony personel odbiorcy, za zgodą Dyspozytora Pogotowia OSDn wykonuje manipulacje łączeniowe na:

.....
.....

6.3. Polecenia dyspozytorskie na wykonywanie czynności łączeniowych wydają każdorazowo upoważnienie pracownicy (załącznik nr 3.2 i 3.3) odpowiednio do operatywnego kierownictwa. Podczas kontaktowania się obie strony zobowiązane są podać swoje nazwisko i funkcję. Polecenia muszą być jednoznaczne, krótkie i zrozumiałe dla obu stron a otrzymujący polecenie musi powtórzyć jego treść. Polecenie dyspozytora nie budzące niejasności należy bezwzględnie wykonać i poinformować o ich wykonaniu zainteresowaną stronę, w razie niemożliwości wykonania polecenia lub wątpliwości co do jego prawidłowości należy wykonywanie polecenia wstrzymać i powiadomić przełożonego. Czynności łączeniowe należy wykonać w kolejności określonej przez

wydającego polecenie, jeśli to nie zostanie określone wykonać zgodnie z „Instrukcją Eksploatacji Stacji”.
Wszystkie polecenia należy obustronnie zapisywać w dziennikach operacyjnych ruchu.

(opis miejsca dokonywania manipulacji)

6.4. W pozostałej części stacji transformatorowej manipulacje łączeniowe wykonuje uprawniony personel Odbiorcy.

6.5. Każdy brak napięcia w granicach eksploatacji należy zgłaszać do Dyspozytora Pogotowia OSDn.

6.6. O planowanym wyłączeniu stacji transformatorowej Przedsiębiorstwo Energetyczne zobowiązane jest uprzedzić Odbiorcę z co najmniej wyprzedzeniem. Termin ten może być krótszy o ile strony wyrażą zgodę.

6.7. Pozbawienie napięcia ze strony OSDn w granicach eksploatacji dla potrzeb Odbiorcy wykonuje OSDn po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu z wyprzedzeniem co najmniej

6.8. Miejscem wstrzymania dopływu energii jest:

.....
(opis miejsca odłącznik / wyłącznik nr pola)

6.9. Wszystkie manipulacje łączeniowe wykonywane przez Odbiorcę muszą być rejestrowane.

6.10. Przełączenia może wykonywać personel z odpowiednimi uprawnieniami kwalifikacyjnymi.

Wykaz osób uprawnionych:

- 1)
- 2)
- 3)

(Imię nazwisko funkcja uprawnienia)

U W A G A :

Dopuszcza się wykonywanie czynności łączeniowych bez wiedzy dyspozytora w przypadku :

- zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego,
- niebezpieczeństwa pożaru i zniszczeń urządzeń.

Po dokonaniu niezbędnych czynności łączeniowych należy o tym niezwłocznie powiadomić Dyspozytora Pogotowia OSDn.

Powtórne załączenie urządzeń może nastąpić tylko na wyłączne polecenie służby dyspozytorskiej,

7. Ustalenia dodatkowe

.....
.....
.....
.....

(usuwanie awarii i inne).

8. Prace awaryjne.

W przypadku wystąpienia awarii w pracy urządzeń strony przystępują do lokalizacji uszkodzenia a po jego zlokalizowaniu do jego usunięcia w zależności od tego, po czyjej stronie to uszkodzenie nastąpiło.

9. Zmiany w instrukcji:

Obowiązek aktualizacji instrukcji spoczywa na Odbiorcy. Wszelkie zmiany w instrukcji mogą być wprowadzone za zgodą stron. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o zmianach dotyczących stacji transformatorowej.

9. Postanowienia końcowe.

9.1. W przypadkach zagrożenia życia, zdrowia lub zagrożenia mienia strony postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wzajemnie się powiadamiają.

10. Instrukcję sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

- 2 egzemplarz dla OSDn
- 1 egzemplarz dla Odbiorcy.

Instrukcja obowiązuje z dniem zatwierdzenia do użytku służbowego do odwołania.

Instrukcję uzgodniono w zakresie współpracy ruchowej z OSDn dnia

ODBIORCA

OSDn