

Zgodnie z §41 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. z 2007r. – Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), podajemy do wiadomości następujące wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla roku kalendarzowego 2017.

Lp.	Wskaźniki za rok 2017	Jedn. miary	Wartość
1	SAIDI - nieplanowane (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej)	min.	7,93
2	SAIDI - nieplanowane z katastrofalnymi (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej)		7,93
3	SAIDI - planowane (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy planowanej długiej i bardzo długiej)		3,03
4	SAIFI - nieplanowane (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich)	ilość	0,11
5	SAIFI - nieplanowane z katastrofalnymi (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich)		0,11
6	SAIFI - planowane (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw planowanych długich i bardzo długich)		0,03
7	MAIFI (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw krótkich)		0
8	Liczba obsługiwanych odbiorców	ilość	218