

Zgodnie z §41 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego ( Dz. U. z 2007r. – Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), podajemy do wiadomości następujące wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla roku kalendarzowego 2019.

L.p.	Wskaźniki za rok 2019	Jedn. miary	Wartość
1	<b>SAIDI - nieplanowane</b> (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej)	min.	36,49
2	<b>SAIDI - nieplanowane z katastrofalnymi</b> (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej)		36,49
3	<b>SAIDI - planowane</b> (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy planowanej długiej i bardzo długiej)		10,53
4	<b>SAIFI - nieplanowane</b> (wskaźnik przeciętnego systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich)	ilość	0,08
5	<b>SAIFI - nieplanowane z katastrofalnymi</b> (wskaźnik przeciętnego systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich)		0,08
6	<b>SAIFI - planowane</b> (wskaźnik przeciętnego systemowej częstości przerw planowanych długich i bardzo długich)		0,06
7	<b>MAIFI</b> (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw krótkich)		0
8	Liczba obsługiwanych odbiorców	ilość	216