

Zgodnie z § 41 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.), podajemy do wiadomości następujące wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla roku kalendarzowego 2022 r.

Lp.	Wskaźniki za rok 2022	Jedn. miary	Wartość
1	SAIDI - nieplanowane (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej)	min.	20,74
2	SAIDI - nieplanowane z katastrofalnymi (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej)		20,74
3	SAIDI - planowane (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej)		11,33
4	SAIFI-nieplanowane (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich)	ilość	0,0424
5	SAIFI-nieplanowane z katastrofalnymi (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich)		0,0424
6	SAIFI-planowane (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich)		0,0508
7	MAIFI (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw krótkich)		0
8	Liczba obsługiwanych odbiorców	ilość	354