


Zgodnie z § 48. ust. 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 819, z późn. zm.), podajemy do wiadomości następujące wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla roku kalendarzowego 2023 r.

L.p.	Wskaźnik za rok 2024	Jedn. Miary	Wartość
1	SAIDI - nieplanowane (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej)	min.	39,48
2	SAIDI - nieplanowane z katastrofalnymi (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej)		39,48
3	SAIDI - planowane (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy planowanej długiej i bardzo długiej)		30,56
4	SAIFI - nieplanowane (wskaźnik przeciętnego systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich)	ilość	0,0552
5	SAIFI - nieplanowane z katastrofalnymi (wskaźnik przeciętnego systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich)		0,0552
6	SAIFI - planowane (wskaźnik przeciętnego systemowej częstości przerw planowanych długich i bardzo długich)		0,0552
7	MAIFI (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw krótkich)		0
8	Liczba obsługiwanych odbiorców	ilość	453

Data opracowania 31.03.2025

Kierownik
Działu Infrastruktury Sieciowej

Mikołaj Markowski

