

Zgodnie z § 41 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.), podajemy do wiadomości następujące wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla roku kalendarzowego 2021.

L.p.	Wskaźniki za rok 2021	Jedn. miary	Wartość
1	SAIDI - nieplanowane (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej)	min.	7,12
2	SAIDI - nieplanowane z katastrofalnymi (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej)		7,12
3	SAIDI - planowane (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy planowanej długiej i bardzo długiej)		7,01
4	SAIFI - nieplanowane (wskaźnik przeciętnego systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich)	ilość	0,0487
5	SAIFI - nieplanowane z katastrofalnymi (wskaźnik przeciętnego systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich)		0,0487
6	SAIFI - planowane (wskaźnik przeciętnego systemowej częstości przerw planowanych długich i bardzo długich)		0,0575
7	MAIFI (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw krótkich)		0
8	Liczba obsługiwanych odbiorców	ilość	226